«Прокуратурой района проведена проверка в сфере водоснабжения»

Прокуратурой Большесолдатского района по поступившему обращению жителей Большесолдатского сельсовета проведена проверка по вопросам оказания услуг холодного водоснабжения АО «Курскоблводоканал». Проведенной проверкой в деятельности коммунальной организации выявлены нарушения требований законодательства, касающихся обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном объеме.

Так, в текущем году имели место случаи перебоев в водоснабжении улиц 70 лет Победы, Кооперативная, Молодежная, Садовая с. Большое Солдатское, д. Растворово, с. Щербачевка Большесолдатского района по причине отключения автоматики. Население в каждом случае оставалось без воды свыше двух часов. Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что все водозаборы на территории Большесолдатского сельсовета оснащены станциями управления и защиты (СЗУ) для автоматического включения глубинных насосов водозаборных скважин. При этом включение насосов для накачивания воды осуществляется по графикам в установленные часы, а не при снижении давления воды в сети, что и послужило причиной возникновения перебоев в водоснабжении.

Кроме того, в ходе проверки в деятельности АО «Курскоблводоканал» выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения качества воды, выразившиеся в отсутствии производственного контроля качества воды в отношении объектов водоснабжения Большесолдатского района.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес АО «Курскоблводоканал» внесено представление с требованием перевести СЗУ водозаборов в режим работы от датчиков давления в целях обеспечения бесперебойного снабжения населения холодной водой в достаточном объеме, а также осуществлять производственный контроль качества питьевой воды. Также решается вопрос о привлечении АО «Курскоблводоканал» и его руководителя к административной ответственности.

Прокуратурой района осуществляется мониторинг аварийных отключений водоснабжения, в связи с чем о возникших случаях перебоев в водоснабжении просьба сообщать в ЕДДС Большесолдатского района по телефону 2-11-83 либо единому номеру 112. В случае, если водоснабжение не восстановлено в течение 3-4 часов, повторно информировать диспетчерскую службу района.

Прокурор района А.Г. Иванов